



PLANTA DE COBERTURA - SPDA
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - PORTE 3
EDIFICAÇÃO TIENHA
E=1:100

LEGENDA

- PARA-RÁDIO TIPO "FRANKLIN"
- CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO CONFORME
- PONTO DE ATERRAMENTO P/ O/A HASTE COBRADA 24 MICRONS - Ø 54x3,50m
- TERMINAL AÉREO P/ O/A FOGO, Ø 3/8" x 1,02m
- DN* - DESCIDAS
- FIXADOR UNIVERSAL P/ CABO DE COBRE #5mm²
- CONECTOR MMB GAR
- BARRAS CHATAS EM ALUMÍNIO - 78x x 18x x 3m (70mm²), NA COBERTURA E NAS DESCIDAS
- CABO DE COBRE #40 #50mm², DIRETAMENTE ENTERRADO.

- NOTAS
- 1 AS INSTALAÇÕES DEVERÃO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM A NBR 5410/04 E NBR 5419 DA ABNT.
 - 2 TODAS AS LIGAÇÕES DE CONDUTORES DE ATERRAMENTO DEVERÃO SER FEITAS COM SOLDA EXTERNA.
 - 3 PARA EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DOS POTENCIAIS, DEVERÁ SER INSTALADO UM BIP (BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO PRINCIPAL) NA SUBESTAÇÃO AO LADO DO OBIT, E UM BES (BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO SECUNDÁRIO) NOS PAVIMENTOS E BLOCOS, CONFORME ITEM 6.4.2 DA NORMA NBR 5410/2004.
 - 4 TODOS OS MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS PROJETOS SÃO ORIENTATIVOS POSEDO SER UTILIZADOS MATERIAS DE MARCA E MODELOS EQUIVALENTES, SENDO QUE DEVERÃO TER ACABAMENTO E QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AOS ESPECIFICADOS.
 - 5 TODOS OS POSTES METÁLICOS DE ILUMINAÇÃO EXTERNA DA UPA DEVERÃO SER CONECTADOS A MALHA DE ATERRAMENTO DO SPDA.

01	Modificações solicitadas pelo CBMEF	Outubro/2023
00	Projeto Inicial	Junho/2023
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA

Data de entrada:

UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - PORTE 3
Endereço: Q ONN 27 LOTE D S/N, CEILÂNDIA NORTE (CEILÂNDIA)/DF
Proprietário: Instituto de Gestão Estratégica da Saúde do Distrito Federal
Autor do Projeto: FILLIPE DE JESUS GUEDES - CREA 22.573/D-DF
Responsável Técnico:

Instituto de Gestão Estratégica da Saúde do Distrito Federal
FILLIPE DE JESUS GUEDES - CREA 22.573/D-DF

CBMEF:	CBMEF:
OUTROS:	

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO			
Prancha:	Ocupação: HOSPITALAR	Grupo: 32	Prancha:
INC	Conceito: Planta de Cobertura		06/07
Medidas de Segurança:	SPDA, Detalhes		
Nome do Arquivo:	Data: 06/2023	Desenho: FILLIPE GUEDES	Revisão: 02
Escala: 1:100			